Законному представителю
МБОУ «ДС №446 г. Челябинска»

пер. Дачный, д. 14
г. Челябинск, 454092

«18» мая 2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 034069
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Я, заместитель главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Ленц Евгений Владимирович, находясь по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 а, каб. 23, рассмотрев: протокол № 332 об административном правонарушении, составленный 16.03.2020 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Токаревой О.А. и другие материалы дела об административном правонарушении, в отношении юридического лица:

1. Полное название юридического лица: *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №446 города Челябинска» (далее по тексту МБДОУ «ДС №446 г. Челябинска), ИНН* 7451053174, *КПП* 745101001, *ОГРН* 1027402908543,
2.Юридический адрес, тел.(факс*): Россия, 454092, г. Челябинск, пер. Дачный, д.14, место фактического осуществления деятельности: г. Челябинск, ул. пер. Дачный, д.14,*
3.Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета: *Отделение Челябинск Банка России //УФК по Челябинской области г. Челябинск, р/ счет № 40102810645370000062*
4.Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: *заведующий Кондратьева Анастасия Сергеевна,*
5.Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица:
Устав МБДОУ «ДС №446 г. Челябинска, Приказ № 70-к от 01.06.2015 г.
6.Документ, подтверждающий личность законного представителя юридического лица:
паспорт гражданина РФ
Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: *не привлекалось.*

УСТАНОВИЛ:

«16» марта 2021 г. в 12 ч. 00 мин. юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №446 города Челябинска» при эксплуатации территории, здания и помещений, расположенных по адресу: г. Челябинск, пер. Дачный, 14 нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

1. Количество речевых пожарных оповещателей СОУЭ, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в здании детского сада (при включении СОУЭ в групповых ячейках на 1м и 2м этажах не слышно). Основание: ст. 4, ст.6, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8 СП 3.13130.2009;
2. Отделка пола на пути эвакуации – лестничная клетка 2го этажа здания (пом. 3 по тех. паспорту) выполнена горючим материалом (линолеум). Сертификат ПБ не представлен. Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 28 ст. 134 ч.7;
3. Отделка пола в группе «Русалочка» (пом. 28 по тех. паспорту) на 2м этаже выполнена горючим материалом (линолеум). Сертификат ПБ не представлен. Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 29 ст. 134 ч.7;
4. Отделка пола в группе «Золотой Ключик» (пом. 38 по тех. паспорту) на 2м этаже выполнена горючим материалом (линолеум). Сертификат ПБ не представлен. Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 29 ст. 134 ч.7;
5. Отделка пола в группе «Березка» (пом. 29 по тех. паспорту) на 2м этаже выполнена горючим материалом (линолеум). Сертификат ПБ не представлен. Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 29 ст. 134 ч.7;
6. Отделка пола на пути эвакуации – лестничная клетка 2го этажа здания (пом. 28 по тех. паспорту) выполнена горючим материалом (линолеум). Сертификат ПБ не представлен. Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 28 ст. 134 ч.7;

7. Помещение пищеблока на 1м этаже (пом. 27 по тех. паспорту) не оборудовано извещателями АПС Основание: ст. 4, ст.6, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарно безопасности»; п.А.4 приложения А (обязательного) СП 5.13130.2009;

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российско Федерации об Административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности, з исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и настоящей статьи».

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российско Федерации об административных правонарушениях.

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий, способствовавши совершению административного правонарушения.

2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершени административного правонарушения, путем:

- издания распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за соблюдени требований пожарной безопасности;
- разработки и утверждения плана устранения нарушений требований пожарной безопасности;

3. В течение 1 (одного) месяца со дня получения Вами настоящего представления необходим сообщить о принятых мерах (по п. 2) в орган, должностному лицу, вынесшим данное представление.

Одновременно разъясняю, что в соответствии статьи 19.6 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административна ответственность.

Настоящее представление может быть обжаловано Главному государственному инспектору город Челябинска по пожарному надзору по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, в течение 10 суток момента его получения в рамках оспаривания постановления о назначении административного наказания (порядке главы 30 КоАП РФ).

Заместитель главного государственного инспектора
г. Челябинска по пожарному надзору Е.В. Ленц

Представление получил _____ 18.05.2021г.

Представление направлено _____

Единый телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99

sovgpn@mail.RU.